

Nutzungsprofil	Version	Kriterium	Indikator
ALLE	2020	PRO1.4	1.1 – Nachhaltigkeitsaspekte in der Ausschreibung
<b>Fragestellung</b>			
Reicht ein Pflichtenheft mit einer allgemeinen Formulierung hinsichtlich Ausschreibung aus um 100 CLP zu erzielen?			
<b>Antwort</b>			
<p>NEIN - Für die DGNB ist es erforderlich, dass die Anforderungen in der Ausschreibung integriert sind und nicht eine Anlage sind. Für 100 CLP müssen zwingend Angaben auf der Positionsebene vorliegen. Für die oben beschriebene Einreichung können laut DGNB-Zertifizierungsstelle max. 50 CLP anerkannt werden.</p> <p>50 CLP – allgemeine Ausschreibung mittels Pflichtenheft</p> <p>75 CLP – Alle Positionen erarbeiten, gewerkespezifisch (z.B. via Excelliste), ergänzen um die jeweiligen Anforderungen laut ENV1.2 und erweitern um mögliche Leitprodukte („diese Produkte oder vergleichbar“).</p> <p>100 CLP – wie bei 75 CLP mit Ergänzung um technische Aspekte (Dauerhaftigkeit, Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit, etc.).</p>			
<b>Anhang – PRO1.4 Seite 524</b>			
<p>■ Neben Anforderungen an die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten wurden technische Aspekte (wie z. B. Dauerhaftigkeit, Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit oder Rückbaufähigkeit) <b>gewerkespezifisch formuliert, sowie in ausgewählten Fällen zusätzlich auf der Ebene einzelner Leistungspositionen in die Ausschreibung integriert.</b></p> <p>Im Falle einer funktionalen Ausschreibung muss die Ausschreibung um eine Liste mit konkreten Empfehlungs- bzw. Ausschlusskriterien für die Auswahl von Bauprodukten ergänzt werden.</p>			