

Nutzungsprofil	Version	Kriterium	Indikator
NIN	2020	PRO1.1	3 - Nutzerbeteiligung
Fragestellung			
<p>- PRO 1.1: Betreffen „Allgemeinflächen“ den zu zertifizierenden Innenraum (Bürobereich) oder das ganze Gebäude? (z.B. bei Frage 14 ist das klar formuliert, bei Frage 22-24 ist es nicht so klar formuliert)</p>			
Antwort			
<p>Frage 14 SOC2.1 – sinngemäß ganzes Gebäude. Allgemeinflächen auch außerhalb der zu zertifizierenden Nutzungseinheit.</p> <p>Frage 22-23: Betreffen ebenfalls das gesamte Gebäude – Fassade betrifft ganzes Gebäude, Schmutzfangzone Zutritt Gebäude.</p> <p>Frage 24: Ist tatsächlich nicht ganz klar beschrieben, eher aber auch auf die allgemeinen Flächen im gesamten Gebäude lesen.</p>			
Anhang			
Auszug Kriterium PRO1.1:			
24	E	Sind die Gebäudegrundrisse reinigungsfreundlich und hindernisfrei und erfüllen mindestens drei der folgenden Aspekte:	<input type="checkbox"/> TEC1.5/2
		<ul style="list-style-type: none"> - Heizkörper in angemessener Höhe (Bodenfreiheit ≥ 15 cm) oder keine Heizkörper - Geländerstützen von Treppen und Balustraden, sofern vorhanden, sind seitlich angebracht. - WC und Waschbecken sind wandmontiert. - Kabinentrennwände sind ohne Aufstützpunkte am Boden oder als Trennwände mit Wand-Boden-Anschluss ausgeführt. <p>Frei stehende Stützen sind in der Regel mit einem Abstand von mindestens 20 cm zu den umgebenden Bauteilen angeordnet.</p>	