

Nutzungsprofil	Version	Kriterium	Indikator
ALLE	2020	ECO2.1	6
Fragestellung			
<p>Ind. 6 – Konstruktion</p> <p>6.1 Flexibilitätsaspekte der Konstruktion:</p> <p>Wie ist die folgende Anforderung zu bewerten und Wie erfolgt der Nachweis dazu: „Schachtanordnung lässt eine flexible Planung von Sanitär und Küchenanschlüssen gebündelt zu, innenliegend“?</p>			
Antwort			
<p>Durch die Situierung eines Installationsschachtes wird eine flexible Planung von Sanitär und Küchenanschlüssen unterstützt oder unterbunden. Die Bewertung kann dadurch erfolgen, dass erläutert wird, wie viele Räume, Bereiche mit dem Installationsschacht versorgt werden können, ohne Umbauarbeiten oder zusätzliche Vorsatzschalen installieren zu müssen.</p> <p>Nachweis laut Appendix B – Indikator 6: z.B. Planausschnitt in dem Ersichtlich ist, dass durch die Anordnung des Schachts eine flexible Planung der Sanitär- und Küchenanschlüsse möglich ist – z.B. weil dieser über eine gesamte Innenwand gezogen ist (Vorsatzschale) oder weil sich der Schacht z.B. sehr zentral in der Wohneinheit befindet und somit die Versorgung mit haustechnischer Infrastruktur von mehreren angrenzenden Räumen möglich ist.</p>			
Anhang			
<p>Indikator 6: Konstruktion</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Darstellung der tragenden und nichttragenden Bauteile in Grundrissplänen mit Erläuterungen ■ Fotodokumentation mit Erläuterungen ■ Detailzeichnungen der Decken- und Bodenanschlüsse, Produktnachweis ■ Plausibler Nachweis der Berechnung von Nutzlastreserven 			